

北本市公共施設照明LED化業務委託

仕様書

- 1 件名
北本市公共施設照明LED化業務委託
- 2 目的
公共施設照明のLED化に伴う省エネルギー効果の検証、最適な施工管理など、専門的な知識と技術に基づく提案を求め、公共施設のコスト削減及び「第5次北本市地球温暖化対策実行計画」に掲げる温室効果ガス削減目標を達成するために、公共施設照明設備のLED化を実施する。
- 3 履行場所
別紙1「対象施設一覧表」のとおり
- 4 履行期間
契約締結日から令和9年3月19日まで
- 5 支払方法
業務完了払
- 6 提出書類
 - (1) 契約締結時の提出書類
 - ア 業務責任者届出書
 - イ 業務着手届
 - (2) 契約以降の提出書類
 - ア 全体工程表
 - イ 委託費内訳書
 - ウ 使用器具提案書
 - エ 作業計画書
 - オ 発生材処理計画書
 - カ 再委託承諾書（再委託を行う場合）
 - キ 打合せ議事録
 - (3) 業務完了時（最終内訳書、業務完了届以外は、完成図書として施設ごとに作成）
 - ア 最終内訳書
 - イ 業務完了届
 - ウ 完成図（最終器具配置図）
 - エ アフターサービス体制表
 - オ 使用器具一覧
 - カ 各種測定結果報告書
 - キ 納品時製造元より発行される器具の試験成績書および保証書
 - ク 省エネルギー試算資料
 - ケ 発生材処理報告書
 - コ 完成写真
- 7 業務概要
 - (1) 契約後速やかに全対象施設の現地調査を行い、施設ごとに使用器具提案書（任意書式）を作成し提出する。
 - (2) 発注者による確認を受けた使用器具提案書に基づき、照明器具等を調達する。

- (3) 施設管理者と作業予定等を調整の上、作業計画書（任意書式）を作成し発注者に提出する。
小学校については、学校運営に支障の出ない夏休み等の期間を想定し計画書を作成すること。
- (4) 照明器具等の納期および作業計画書に基づき、取替作業を行う。
- (5) 施設ごとに完成図書を作成し、発注者に提出する。
- (6) 作業が完了したものについて、自主点検後、速やかに引渡しを行うこととし、完了検査までに不具合が発生したときは、使用者の責によるものを除き、協議の上、迅速かつ適切に物品の取替、代替及び修理等を行うこと。
- (7) すべての対象施設の完成図書が完了した段階で、発注者の完了検査を受ける。
- (8) 引き渡し前の故障や障害時の対応方法を十分に考慮したアフターサポート体制を構築する。
- (9) 撤去した既設照明及び器具のうち、発注者から指示を受けた型式の蛍光管については適切に処理した後に発注者の指定する保管場所に移送すること。特に指示のない蛍光管等については適正に廃棄する。

8 LED照明器具の仕様

(1) 選定条件

- ア 公共施設用照明器具（JIL5004）を製造し「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」「確認外」のそれぞれに登録対応器種を持ち、公共施設用照明器具として200品以上の登録器種を持つ日本国内に本社を有するメーカーの製品であること。
- イ 一般社団法人公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」により評価を受けた「電気設備機材等評価名簿」（LED照明器具（一般屋内用に限る。））に記載があるメーカーの製品とすること。
- ウ 別紙2「照明器具リスト」に示す定格光束および定格消費電力を有するLED照明を要求性能とする。なお、同等品として光束値(1m)は規定数値以上かつ消費電力(W)は規定数値以下の製品として認める。
- エ ISO9001（品質）及びISO14001（環境）認証を取得している工場で製造された製品であること。
- オ 意匠性の高い器具などにおいては施設管理者と協議の上、バイパス工事によるLED化を認めるものとする。
- カ 照明器具及び光源（LED）は未使用品であること。
- キ 非常灯の更新においては兼用型のLED非常灯への改修もしくは専用型の新規設置の手法は問わないが、現行法令に適合する器具選定を行うこと。

(2) 性能・構造

- ア 光源（LED）寿命40,000時間以上（光束維持率70%以上）の製品であること。
- イ 既設照明器具が防雨・防湿、防塵、防爆及び高温用器具の場合は、同等以上の性能を持つ器具を選定すること。

- ウ LED照明器具のルーバー、ランプカバー等については、原則不要とする。ただし、安全性や意匠性を求められる場合は、施設管理者と協議の上選定すること。
- エ 一体型ベースライトの電源は光源部（ライトバー）に内蔵された製品とすること。
- オ LEDベースライトにおいては、照明器具の外郭は不燃材あるいは難燃材（UL-V0相当）で構成されていること。

(3) 取替による省エネルギー試算

完了検査を受ける際に、既設照明器具の使用電力量に対しLED照明器具に交換することによる使用電力の削減見込量について試算した資料を作成し、施設ごとの一覧を提出すること（任意書式）。

10 取替作業等に関する仕様

(1) 資格・現地調査・施工検討

- ア 現地調査を行うに当たり、発注者及び施設管理者に事前連絡の上、承諾を得ること。
- イ 現地調査について、既設照明器具の位置・器具種別・数量・消費電力等を把握すること。
- ウ 現地調査後、施設ごとに使用器具提案書を作成し、発注者に提出すること。
- エ 取替作業に従事する者は、電気工事士法に基づく有資格者による作業とすること。
- オ 取替作業に当たっての安全確保に必要な措置及び作業に伴い発生した施設に対する不具合や事故への対応については、受注者の負担にて行うものとする。
- カ 資材の搬出入経路や車両の駐車場所、資材置き場等については、範囲、期間等について事前に施設管理者と調整の上、作業計画書に記載すること。
- キ 停電等の運営上の必要な機能を停止させる場合には、事前に施設管理者と調整すること。

(2) 照明器具等の調達

- ア 使用器具提案書に基づいて照明器具等の調達を行うこと。
- イ 作業予定等により器具を一定期間保管する場合は、適切な管理を行うこと。

(3) 取替作業

- ア 施設ごとに作業計画書を作成・提出し、発注者及び施設管理者と協議の上、順次作業を行うことが出来るものとする。
- イ 照明器具の設置については、使用する照明器具メーカーの据付要領を準拠することとし、関係法令を遵守すること。また、上記以外の作業（足場の設置等）については、発注者及び施設管理者と協議をし、施設運営に支障のない施工を行うこととする。
- ウ LED照明器具の支持については既設支持材（吊りボルト等）の再利用を原則とする。ただし、劣化が認められる場合は支持材の取替を行うこと。また、既設支持材がない場合又は支持材が不足している場合は、支持材の追加を行うこと。この場合の費用については別途協議とする。

- エ 照明器具以外に使用する材料を含め、全て未使用品を使用すること。
- オ 埋込型照明器具の取替において、既設開口と新設照明器具の間に隙間が生じる場合は、リニューアルプレート等により塞ぐこと。また、露出型照明器具を取替する場合は、既設照明器具の取付け跡が極力見えないように配慮すること。
- カ 取替作業の前後において、当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化がないことを測定結果として報告すること。判定基準については「電気設備に関する技術基準を定める省令」による。
- キ 取替作業後、照度測定を行い、必要照度を確保すること。また測定結果を報告すること。照度測定を実施する箇所については発注者と協議すること。
- ク 撤去した全ての既設照明器具について、P C B含有の有無の確認をメーカーのホームページ等にて行うものとし、完成図書にて報告すること。P C Bを含む器具があった場合には、取り扱いについて発注者と協議すること。
- ケ 関係法令に基づきアスベスト含有の事前調査を実施すること。特に、既設天井ボードを開口する場合は、必要に応じてアスベスト含有の有無を調査し、発注者に結果報告の上、作業を行うこと。アスベストを含有する天井ボードがあった場合には、取替方法について発注者と協議すること。
- コ 作業中は粉塵の飛散に十分注意をし、必要な養生を行うこと。
- サ 作業完了後は床等の清掃を行うこと。また作業中に室内備品等を移動した場合は現状に回復すること。
- シ 取替作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること（アスベスト関連を除く）。
- ス 作業に伴う電気の使用については、原則、施設内のコンセントを使用できるものとするが、電源コードリールを使用する際は漏電対策を備えたものを使用し、施設側に対して影響を及ぼさないように努めること。

(4) 取替作業における留意事項

- ア 取替作業において、必要となる各種申請、届出等は、受注者の責任・費用において行うこと。また、仮設、取替方法及びその他必要な一切の作業は、受注者が自己の責任において遅滞なく行うこと。
- イ 受注者は、取替作業完了後速やかに点灯確認をした上で、施設運営に支障が出ないように努めること。
- ウ 取替作業後、部分使用が遅れることにより施設運営に支障をきたす場合は、速やかに発注者及び施設管理者に連絡をすること。
- エ 取替作業時の騒音、振動の低減に努めるとともに、騒音、振動の恐れがある場合は、事前に対象施設の施設管理者と協議し施設運営に支障をきたさないように配慮すること。
- オ 作業中、第三者及び他の施設等に損傷を与えた場合は、発注者と速やかに協議し、受注者の責任において修繕等の対応を実施すること。

- カ 作業時間及び日時の詳細は、施設管理者と協議し決定すること。
- キ 作業に供する車両の駐車場所、交換するLED照明器具及び撤去した既設照明器具の保管場所等について、事前に施設管理者と協議し、必要場所の確保を行うこと。
- ク 設置後自主検査
 - 受注者による設置後自主検査を以下のとおり行い、検査結果を発注者に写真及び書面で提出すること。
 - (ア) 設置状態確認
 - 各LED照明設備が正常に設置され、器具の脱落の恐れがなく、天井材との隙間等がないことを確認すること。
 - (イ) 点灯状態確認
 - 各LED照明設備が異常なく点灯することを確認すること。
 - (ウ) 絶縁抵抗測定
 - LED照明設備の設置前後に、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づき分電盤の分岐回路ごとに絶縁抵抗測定を行い、問題のないことを確認すること。
 - (エ) 照度測定
 - JIS照度基準を満たす照度であるかどうか設置前後で測定すること。測定箇所は各棟各階1カ所を想定しているが、協議によるものとする。

(5) 安全管理

- ア 作業期間中は、作業に伴う事故及び災害の防止に努めること。
- イ 事故、火災等への対応について、受注者はあらかじめ緊急連絡体制を定め、作業計画書に記載すること。また、事故等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を講じた上で、発注者へ連絡すること。
- ウ 火気を使用する作業を実施する際は、取扱に十分注意するとともに、作業場の養生、消火設備の設置等、火災防止の徹底を図ること。
- エ 施設敷地内は禁煙とする。
- オ 火災報知装置等の防災システムは、取替中も正常な動作を担保すること。やむを得ず機能を停止する場合には、発注者、施設管理職員及びその他関係機関と協議し、受注者の負担により適切な代替措置を講じること。
- カ 作業関係車両は交通ルールを厳守し、施設敷地内及び近隣地域において、交通事故、交通障害等の発生を防止すること。
- キ 小学校については、児童、教職員及び来校者等の安全に配慮すること。

(6) 近隣住民への配慮

- ア 近隣住宅地に対する取替作業時の騒音については十分に配慮すること。
- イ 公道からの車両進入等については、安全に十分配慮すること。状況に応じ交通誘導員を配置するなど安全対策を確実にを行うこと。また、作業用車両による搬出入に関しては適宜、散乱防止処置及び洗車を行うこと。

(7) 本業務以外の工事受注者等との調整

業務期間中に敷地内において、他案件の工事や作業等が発生した場合、互いに事業を円滑に進めるよう、本業務以外の工事受注者等と十分調整を行うこと。

(8) 発生材の処理

- ア 産業廃棄物の運搬処分等については、廃棄物処理法により適切に処分するものとし取替作業着手前に発注者に発生材処理計画書を提出すること。
- イ 廃棄物処理法を遵守し、産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により適正に処理されていることを確認するとともに、最終処分終了後速やかにE票の写しを提出すること。

11 完了検査

受注者は、本業務完了後、速やかに発注者の完了検査を受けること。指摘事項の是正については速やかに是正を完成させ、是正報告書を書面にて発注者に提出して確認を得ること。

12 保証期間

- (1) 照明器具の保証期間は5年とし、期間内については交換等の費用も受注者において負担するものとする。保証期間の開始は完了検査の合格日からとする。
- (2) 保証期間内に照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に物品の取替、代替及び修理等を行うこと。
- (3) 保証期間内における不具合発生時の窓口は受注者ではなく照明メーカーのサポートコールとすること。

13 委託料の変更

- (1) 現地調査・施工検討時及び取替作業時において、使用器具提案書に記載された内容と現地が明らかに相違するなど疑義が生じた場合は発注者と協議の上、対応策を決定すること。
- (2) 委託料の変更を求める場合は、委託費内訳書を基に変更内訳書を作成し提出すること。
- (3) 協議を行った結果、委託料の変更を行う場合は契約書の定めるところによる。

14 その他

- (1) 取替作業に関連して発注者が行う手続きや検査に協力し、必要に応じて労務及び作業の協力を行うこと。
- (2) 対象施設の状況等により本仕様書によることが困難若しくは本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。
- (3) 受注者は、本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また業務完了後においても同様とする。

15 本仕様書に関する問合せ先

北本市役所 市民経済部 環境課 環境政策・保全担当

〒364-8633 埼玉県北本市本町1-1-1

TEL：048-594-5524 FAX：048-592-5997

メール：environment@city.kitamoto.lg.jp

対象施設一覧表

No	施設名	住所
1	北本市立中丸小学校	北本市宮内7丁目145番地
2	北本市立石戸小学校	北本市荒井2丁目320番地
3	北本市立南小学校	北本市緑3丁目387番地
4	北本市立北小学校	北本市深井4丁目45番地
5	北本市立西小学校	北本市本町7丁目3番地
6	北本市立東小学校	北本市中丸6丁目65番地
7	北本市立中丸東小学校	北本市中丸10丁目270番地
8	久保土地区画整理事務所	北本市大字下石戸下538番地2
	計 8施設	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 中丸小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様					備考	
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)		消費電力 (W/台) ※100V時
1	4F 5年1組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
2	4F 5年1組	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
3	4F 5年2組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
4	4F 5年2組	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
5	4F ｺﾝﾋﾞｰﾅｰ室	埋込40W相当2灯式	HF32	21	42	器具交換	LX4U190-69N-40S	21	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	21			
6	4F ｺﾝﾋﾞｰﾅｰ室	埋込40W相当1灯式	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2375	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	2			
7	4F ｺﾝﾋﾞｰﾅｰ室	黒板灯埋込	HF32	2	2	ランプ交換	LDGR32T・N/16/25/16S	2	2500	16.1	
						器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2500	13.6	
8	4F 教材室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
9	4F 配膳室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
10	4F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
11	4F 廊下	直付20W相当1灯式ﾄｯﾌﾟ	FL20	5	5	器具交換	LX3U170-10N-20	5	1000	6.1	
						器具交換	LX3B-CL20W	5			
12	4F 男女ﾄｲﾚ	LED照明器具	LED	1			LED済み対象外	1			
13	3F もみじ	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
14	3F もみじ	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
15	3F 3年1組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
16	3F 3年1組	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
17	3F 3年2組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
18	3F 3年2組	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
19	3F 外国語指導	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
20	3F 外国語指導	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
21	3F 準備室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
22	3F 家庭科室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
23	3F 家庭科室	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
24	3F 教材室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
25	3F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
26	3F 廊下	直付20W相当1灯式ﾄｯﾌﾟ	FL20	7	7	器具交換	LX3U170-10N-20	7	1000	6.1	
						器具交換	LX3B-CL20W	7			
27	2F 少人数指導教室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
28	2F 少人数指導教室	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
29	2F 2年1組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
30	2F 2年1組	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
31	2F 2年2組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
32	2F 2年2組	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
33	2F 生活科室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
34	2F 生活科室	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
35	2F 放課後	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
36	2F 放課後	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
37	2F 図工室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換	LX4U190-25N-40S	9	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
38	2F 図工室	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
39	2F 教材室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
40	2F 配膳室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
41	2F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 中丸小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
42	2F 廊下	直付20W相当1灯式トフ	FL20	7	7	器具交換 器具交換	LXBF-CL40W LX3U170-10N-20	1 7	1000	6.1	
43	2F 男女トイレ	LED照明器具	LED	7	7	器具交換	LED済み対象外	7			
44	1F 多目的室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	9 9	2500	13.6	
45	1F 多目的室	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CLKB40	2 2	2425	13.6	
46	1F 多目的室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	9 9	2500	13.6	
47	1F 多目的室	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CLKB40	2 2	2425	13.6	
48	1F 1年1組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	9 9	2500	13.6	
49	1F 1年1組	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CLKB40	2 2	2425	13.6	
50	1F 1年2組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	9	9	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	9 9	2500	13.6	
51	1F 1年2組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	2 2	3200	18.0	
52	1F 教材室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	3 3	2500	13.6	
53	1F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	3 3	2500	13.6	
54	1F 昇降口	直付40W相当1灯式トフ	HF32	12	12	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	12	2440	16.7	
55	1F 昇降口	グクワレφ150	河加60W	9	9	器具交換	DL8L38-15W7BW-D	9	799	7.3	
56	1F 廊下	埋込40W相当1灯式	HF32	3	3	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-UKW40-W280L1286	3 3	2840	13.6	
57	1F 廊下	直付20W相当1灯式トフ	FL20	7	7	器具交換 器具交換	LX3U170-10N-20 LX3B-CL20W	7 7	1000	6.1	
58	1F 廊下	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	1	2	器具交換 器具交換	LX4U190-52N-40S LXBF-CL40W	1 1	5100	26.7	
59	1F 多目的室	アフラット	ミカ40W	6	6	器具交換 器具交換	LDF5L-H-GX53 PEGX53-S190	6 6	510	4.5	
60	1F 多目的室玄関	埋込40W相当1灯式	HF32	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-UK40-W190	2 2	2450	13.6	
61	1F 多目的室映写	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	2 2	2500	13.6	
62	1F 多目的室倉庫	直付40W相当1灯式トフ	HF32	1	1	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	1	2440	16.7	
63	1F 調理室	直付40W相当1灯式反射傘防水	HF32	5	5	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	5	2440	16.7	
64	1F 調理室	直付40W相当2灯式逆富士防水	HF32	25	50	器具交換 器具交換	LXU160F-52N-40B LXBF-CL40W-BSL	25 25	5200	33.0	
65	1F 調理室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	10	10	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	10 10	2500	13.6	
66	1F 調理室	直付40W相当1灯式トフ	HF32	1	1	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	1	2440	16.7	
67	1F 機械室	直付20W相当1灯式逆富士	FL20	2	2	器具交換 器具交換	LX3U170-10N-20 LX3B-CL20W	2 2	1000	6.1	
68	1F 階段室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	5	5	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	5 5	2500	13.6	
69	1F 階段室	階段通路誘導灯	HF32	3	3	器具交換 器具交換	LX4U170-32N-40S IREL-LXBF-SWL40	3 3	3300	20.1	
70	1F 階段室	直付40W相当1灯式コーナー灯	HF32	1	1	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	1	2440	16.7	
71	3F 音楽室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	15	30	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	15 15	6900	37.0	
72	3F 準備室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	2	4	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	2 2	6900	37.0	
73	3F 男女トイレ	グクワレビタ	FHSD11	6	6	器具交換 器具交換	XNS0630WINK LE9 DLRP12-10	6 6	590	4.3	
74	3F 男女トイレ	埋込40W相当2灯式	HF32	4	8	器具交換 器具交換	LX4U190-52N-40S LXBF-UK40-W240	4 4	4945	26.7	
75	3F 男女トイレ	アフラット	FL15	4	4	器具交換	KT8N-TK	4	800	14.0	
76	3F 6年1組	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
77	3F 6年1組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
78	3F 6年2組	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
79	3F 6年2組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
80	3F 6年3組	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
81	3F 6年3組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
82	3F 多目的室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
83	3F 多目的室	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
84	3F 地域活動室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	8	16	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	8 8	6900	37.0	
85	3F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	5	5	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CL40	5 5	3200	18.0	
86	2F 理科室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	12	24	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	12 12	6900	37.0	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件： 中丸小学校

No	設置場所	現状照明 器具種類	ランプ種類	器具 台数 (台)	ランプ 数 (本)	LED照明 要求仕様					備考
						交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	
87	2F 理科室	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
88	2F 準備室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	2	4	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	2 2	6900	37.0	
89	2F 男女トイレ	埋込40W相当1灯式センサー	HF32(高出力)	4	4	器具交換 器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-UK40-W190	4 4 4	3135	18.0	
90	2F 4年1組	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
91	2F 4年1組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
92	2F 4年2組	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
93	2F 4年2組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
94	2F 多目的室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
95	2F 多目的室	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
96	2F なかよし2	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
97	2F なかよし2	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
98	2F なかよし1	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	6 6	6900	37.0	
99	2F なかよし1	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CLKB40	1 1	3200	18.0	
100	2F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	6	6	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CL40	6 6	3200	18.0	
101	1F 保健室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	15	15	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CL40	15 15	3200	18.0	
102	1F 保健室	ﾌﾞﾗｯｸ	FL15	1	1	器具交換	KT8N-TK	1	800	14.0	
103	1F 教育相談室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	2	4	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	2 2	6900	37.0	
104	1F 昇降口	直付40W相当1灯式ﾄﾗｯﾌﾟ	HF32	1	1	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	1	2440	16.7	
105	1F 昇降口	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	3	3	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CL40	3 3	3200	18.0	
106	1F 印刷室	直付40W相当2灯式逆富士センサー	HF32(高出力)	2	4	器具交換 器具交換	LXU190F-69N-40L-MLS LXBF-CL40W	2 2	6900	39.8	
107	1F 印刷室	直付40W相当1灯式逆富士センサー	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LXU190F-33N-40L-MLS LXBF-CL40W	1 1	3300	18.6	
108	1F 更衣室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CL40	2 2	3200	18.0	
109	1F 放送室	直付40W相当1灯式逆富士センサー	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LXU190F-33N-40L-MLS LXBF-CL40W	1 1	3300	18.6	
110	1F 放送室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CL40	1 1	3200	18.0	
111	1F 放送室	和風ﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾄ	FHC34+20	1	2	器具交換	LGC35830	1	3970	28.9	
112	1F 放送室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	1	2	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	1 1	6900	37.0	
113	1F 放送室	ﾌﾞﾗｯｸ	FL15	3	3	器具交換	KT8N-TK	3	800	14.0	
114	1F 職員室	埋込40W相当2灯式	HF32(高出力)	18	36	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-UK40-W328	18 18	6760	37.0	
115	1F 校長室	埋込40W相当2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-UK40-W328	6 6	6760	37.0	
116	1F 事務室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	2	4	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CL40W	2 2	6900	37.0	
117	1F 事務室	直付40W相当2灯式逆富士センサー	HF32(高出力)	1	2	器具交換 器具交換	LXU190F-69N-40L-MLS LXBF-CL40W	1 1	6900	39.8	
118	1F 事務室	ｸﾞﾗｯﾌﾟ1φ150	FHT16	1	1	器具交換	DL8L38-15W7BW-D	1	799	7.3	
119	1F 玄関	ｽｸｲｰﾌﾞ型器具3灯式	FHP32	3	9	器具交換 器具交換	SQPL4N25LT SQPBK45	3 3	4500	28.0	
120	1F 玄関	ｸﾞﾗｯﾌﾟ1φ150	FHT16	4	4	器具交換	DL8L38-15W7BW-D	4	799	7.3	
121	1F 図書室	埋込40W相当2灯式	HF32(高出力)	12	24	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-UK40-W328	12 12	6760	37.0	
122	1F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	8	8	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-CL40	8 8	3200	18.0	
123	1F 男女トイレ	直付40W相当1灯式逆富士センサー	HF32(高出力)	1	1	器具交換 器具交換	LXU190F-33N-40L-MLS LXBF-CL40W	1 1	3300	18.6	
124	1F 男女トイレ	ｸﾞﾗｯﾌﾟ1φ150	FHSD11	5	5	器具交換 器具交換	XNS0630WNK LE9 DLRP12-10	5 5	590	4.3	
125	A階段	階段通路誘導灯	HF32	3	3	器具交換 器具交換	LX4U170-32N-40S IREL-LXBF-SWL40	3 3	3300	20.1	
126	B階段	階段通路誘導灯	HF32	4	4	器具交換 器具交換	LX4U170-32N-40S IREL-LXBF-SWL40	4 4	3300	20.1	
127	屋外	ﾌﾞﾗｯｸ	FL20	10	10	器具交換 器具交換	LDGF20T-N/7/10P IRLFDL21GB-P	10 10	1000	7.0	
128	屋外	ﾌﾞﾗｯｸ	HF32	3	3	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	3	2440	16.7	
129	屋外 吹き抜け	直付20W相当1灯式ﾄﾗｯﾌﾟ	FL20	3	3	器具交換 器具交換	LXU160F-20N-20B LXBF-TR20-B	3 3	2000	12.7	
130	屋内運動場	LED照明器具	LED	1	1		LED済み対象外	1			アリ-ナ対象外

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 石戸小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
1	C棟2F 地域活動室	逆富士40形2灯式	HF32	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	9			
2	C棟2F PTA室	逆富士40形2灯式	HF32	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	9			
3	C棟2F なかよしルーム	逆富士40形2灯式	HF32	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	9			
4	C棟2F なかよしルーム	逆富士40形2灯式	HF32	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	9			
5	C棟2F 会議室	逆富士40形2灯式	HF32	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	9			
6	C棟2F 廊下	誘導灯		2	2		対象外	2			
7	C棟2F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	13	13	器具交換	LX4U190-32N-40S	13	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	13			
8	C棟2F A階段	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
9	C棟2F B階段	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
10	C棟2F B階段	棚下灯	FL20	1	1	器具交換	KT10N-60TC	1	1000	11.1	
11	C棟1F 保健室	直付下面開放40形2灯式	HF32(高出力)	9	18	器具交換	LX4U190-69N-40S	9	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	9			
12	C棟1F 印刷室	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	器具交換	LX4U190-52N-40S	4	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	4			
13	C棟1F 印刷室裏	棚下灯	FL20	1	1	器具交換	KT10N-60TC	1	1000	11.1	
14	C棟1F 印刷室裏	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
15	C棟1F 校長室	天井直付シーリング40形2灯式	HF32(高出力)	9	18	器具交換	LX4U190-69N-40S	9	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
16	C棟1F 玄関	直付スリ3灯式	FHP32	6	18	器具交換	SQPL6N47LI	6	6500	39.5	
						器具交換	SQPBL57	6			
17	C棟1F 給湯室	埋込下面開放40形1灯式	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2375	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	1			
18	C棟1F 給湯室	棚下灯	FL20	1	1	器具交換	KT10N-60TC	1	1000	11.1	
19	C棟1F 事務室	直付下面開放40形2灯式	HF32(高出力)	4	8	器具交換	LX4U190-69N-40S	4	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	4			
20	C棟1F 職員室	直付下面開放40形2灯式	HF32(高出力)	9	18	器具交換	LX4U190-69N-40S	9	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	9			
21	C棟1F 小会議室	埋込下面開放40形2灯式W220	HF32(高出力)	3	6	器具交換	LX4U190-69N-40S	3	6695	37.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	3			
22	C棟1F 放送室	埋込下面開放40形2灯式W220	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6695	37.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	2			
23	C棟1F 男女トイレ	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	4	4	器具交換	LX4U190-32N-40S	4	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	4			
24	C棟1F 男女トイレ	ブラケット	HF32(高出力)	2	2	器具交換	EL-LR-WF2600N/4 AHTN	2	3030	21.0	
25	C棟1F 男女トイレ	ダウライトφ150	FDL27	2	2	器具交換	DL11L38-15W7BW-D	2	1034	9.8	
26	C棟1F 更衣室	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
27	C棟1F 更衣室	ブラケット	HF32(高出力)	1	1	器具交換	EL-LR-WF2600N/4 AHTN	1	3030	21.0	
28	C棟1F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	13	13	器具交換	LX4U190-32N-40S	13	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	13			
29	C棟1F 廊下	誘導灯		4	4		対象外	4			
30	屋外	ブラケット防水センサー	FCL30	2	2	器具交換	LGWC80315K LE1	2	300	7.1	
31	屋外	ブラケット防水	FDL13	2	2	器具交換	LDF10L-H-GX53	2	1200	10.0	
						器具交換	PEGX53-S190	2			
32	屋外	ブラケット防水センサー付	BRF80W	6	6	器具交換	LDR12L-W-V4	6	1000	11.7	
						器具交換	IR-AN-2962	6	1000		
33	屋外	逆富士20形1灯式防雨防湿型	HF16	3	3	器具交換	LXU160F-20N-20B	3	2000	12.7	
						器具交換	LXBF-CL20-BSL	3			
34	屋外	ブラケット防水	FCL20	2	2	器具交換	LDF10N-H-GX53	2	1200	10.0	
						器具交換	NSETP30-GX53W	2			
35	A棟1F 男女トイレ	埋込下面開放40形1灯式センサー付	HF32	1	1	器具交換	LXU190F-33N-40S-MLS	1	3300	18.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	1			
						器具交換	IRLXMLS-R1	1			
36	A棟1F 男女トイレ	埋込下面開放40形2灯式W220センサー付	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LXU190F-69N-40S-MLS	2	6900	39.8	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	2			
37	A棟1F 男女トイレ	ブラケット	IL60	2	2	器具交換	LDF7L-H-GX53	2	750	6.5	
						器具交換	PEGX53-S190	2			
38	A棟1F 男女トイレ	埋込下面開放20形2灯式	FL20	1	2	器具交換	LX3U170-20N-20	1	1960	12.6	
						器具交換	LX3B-UK20-W328	1			
39	その他A棟	LED照明器具	LED	1			LED済のため対象外	1			
40	校舎給食棟	LED照明器具	LED	1			LED済のため対象外	1			
41	屋内運動場	LED照明器具	LED	1			LED済のため対象外	1			

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件： 南小学校

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
1	A棟3F 6年2組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
2	A棟3F 6年2組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
3	A棟3F 6年1組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
4	A棟3F 6年1組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
5	A棟3F 6年1組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	6	6	器具交換	LX4U190-32N-40S	6	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	6			
6	A棟3F 6年1組	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
7	A棟3F 配膳室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
8	A棟3F 男女トイレ	直付40W相当1灯式トワフ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-TR40	2			
9	A棟3F 男女トイレ	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
10	A棟3F 男女トイレ	グワライトφ150	FDL18	10	10	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	10	850	7.3	
11	A棟3F 廊下	埋込40W相当2灯式下面開放非常灯	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6695	37.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	2			
12	A棟3F 廊下	グワライトφ150	FDL18	19	19	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	19	850	7.3	
13	A棟3F 倉庫	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
14	A棟3F 2年1組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
15	A棟3F 2年1組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
16	A棟3F 2年2組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
17	A棟3F 2年2組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
18	A棟3F 2年3組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
19	A棟3F 2年3組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
20	A棟3F 2年3組	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	6	6	器具交換	LX4U190-32N-40S	6	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	6			
21	A棟2F 5年3組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
22	A棟2F 5年3組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
23	A棟2F 6年3組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
24	A棟2F 6年3組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
25	A棟2F 6年3組	埋込40W相当1灯式	HF32	6	6	器具交換	LX4U190-25N-40S	6	2450	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W190	6			
26	A棟2F 男女トイレ	直付40W相当1灯式トワフ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-TR40	2			
27	A棟2F 男女トイレ	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
28	A棟2F 男女トイレ	グワライトφ150	FDL18	10	10	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	10	850	7.3	
29	A棟2F 図書室	グワライトφ150	FHT42	19	19	器具交換	DL18N8-15W7BW-D	19	1800	14.6	
30	A棟2F 書庫	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	4	8	器具交換	LX4U190-69N-40S	4	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
31	A棟2F 廊下	グワライトφ150	FDL18	28	28	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	28	850	7.3	
32	A棟2F 廊下	埋込40W相当2灯式下面開放非常灯	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6695	37.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	1			
33	A棟2F 1年1組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
34	A棟2F 1年1組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
35	A棟2F 1年2組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
36	A棟2F 1年2組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
37	A棟2F 1年3組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
38	A棟2F 1年3組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
39	A棟2F 1年3組	埋込40W相当1灯式	HF32	6	6	器具交換	LX4U190-25N-40S	6	2450	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W190	6			
40	A棟1F 5年1組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
41	A棟1F 5年1組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
42	A棟1F 5年2組	直付40W相当2灯式下面開放ル-ハ-	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 南小学校

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
43	A棟1F 5年2組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
44	A棟1F 5年2組	埋込40W相当1灯式	HF32	6	6	器具交換	LX4U190-25N-40S	6	2450	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W190	6			
45	A棟1F 廊下	グロウライトφ150	FDL18	12	12	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	12	850	7.3	
46	A棟1F 廊下	埋込40W相当2灯式下面開放非常灯	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6695	37.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	1			
47	A棟1F 配膳室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
48	A棟1F 男女トイレ	直付40W相当1灯式トコ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-TR40	2			
49	A棟1F 男女トイレ	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
50	A棟1F 男女トイレ	グロウライトφ150	FDL18	10	10	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	10	850	7.3	
51	A棟1F 知的1	直付20W相当1灯式手元灯	FL20	1	1	器具交換	KT10N-60TC	1	1000	11.1	
52	A棟1F 知的1	直付40W相当2灯式下面開放ルーフ	HF32	8	16	器具交換	LX4U190-52N-40S	8	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	8			
53	A棟1F 知的1	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
54	A棟1F 知的2	直付40W相当2灯式下面開放ルーフ	HF32	8	16	器具交換	LX4U190-52N-40S	8	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	8			
55	A棟1F 知的2	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
56	A棟1F 知的2	直付20W相当1灯式手元灯	FL20	1	1	器具交換	KT10N-60TC	1	1000	11.1	
57	A棟1F 便所	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	1	1	器具交換	LX4U190-32N-40S	1	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
58	A棟1F シャワー室	アクリル防水	IL40	2	2	器具交換	LGW85057F	2	365	4.3	
59	A棟1F シャワー室	アクリル	EFA15	2	2	器具交換	LDF7N-H-GX53	2	750	6.5	
						器具交換	PEGX53-S190	2			
60	A棟1F 職員男女トイレ	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	4	4	器具交換	LX4U190-32N-40S	4	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	4			
61	A棟1F 職員男女トイレ	グロウライトφ150	FDL18	4	4	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	4	850	7.3	
62	A棟1F 職員男女トイレ	アクリル	FL20	4	4	器具交換	LDGF20T-N/7/10P	4	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	4			
63	A棟1F 湯沸室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
64	A棟1F 湯沸室	直付20W相当1灯式手元灯	FL20	1	1	器具交換	KT10N-60TC	1	1000	11.1	
65	A棟1F 保健室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	7	14	器具交換	LX4U190-69N-40S	7	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	7			
66	A棟1F 保健室	グロウライトφ150	FDL18	2	2	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	2	850	7.3	
67	A棟1F 職員室	埋込40W相当2灯式	HF32	16	32	器具交換	LX4U190-52N-40S	16	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	16			
68	A棟1F 放送室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
69	A棟1F 文書保管	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
70	A棟1F 校長室	埋込40W相当2灯式	HF32	2	4	器具交換	LX4U190-52N-40S	2	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	2			
71	A棟1F 男子更衣室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
72	A棟1F 女子更衣室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	1	1	器具交換	LX4U190-32N-40S	1	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
73	A棟1F 事務室	埋込40W相当2灯式	HF32	2	4	器具交換	LX4U190-52N-40S	2	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	2			
74	A棟1F 教育相談室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
75	A棟1F 印刷室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
76	A棟1F 昇降口	グロウライトφ150	FDL18	27	27	器具交換	DL8N8-15W7BW-D	27	850	7.3	
77	A棟1F 4年1組	直付40W相当2灯式下面開放ルーフ	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
78	A棟1F 4年1組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
79	A棟1F 4年2組	直付40W相当2灯式下面開放ルーフ	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
80	A棟1F 4年2組	黒板灯吊り下げ	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
81	A棟1F 4年2組	埋込40W相当1灯式	HF32	6	6	器具交換	LX4U190-25N-40S	6	2450	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W190	6			
82	A棟 A階段	階段通路誘導灯	HF32	2	2	器具交換	LX3U170-33N-40S	2	3300	20.1	
						器具交換	IREL-LXBF-SWL40	2			
83	A棟 B階段	階段通路誘導灯	HF32	2	2	器具交換	LX3U170-33N-40S	2	3300	20.1	
						器具交換	IREL-LXBF-SWL40	2			
84	B棟3F 音楽室	吊り下げ40W2灯式反射傘	HF32	15	30	器具交換	LX4U190-52N-40S	15	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	15			
85	B棟3F 音楽室	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
86	B棟3F 音楽準備室	吊り下げ40W2灯式反射傘	HF32	4	8	器具交換	LX4U190-52N-40S	4	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	4			
87	B棟3F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
88	B棟2F 2nd階教室	埋込40W相当2灯式	HF32	25	50	器具交換	LX4U190-52N-40S	25	4945	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	25			

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件：南小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
89	B棟2F 301号教室	黒板灯埋込	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2840	13.6	
						器具交換	LXBF-UKWW40-W280L1286	2			
90	B棟2F 準備室	埋込40W相当2灯式	HF32	3	6	器具交換	LX4U190-52N-40S	3	4945	26.7	
91	B棟2F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換	LXBF-UK40-W240	3			
						器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
92	B棟1F 理科室	吊り下げ40W2灯式反射傘	HF32	15	30	器具交換	LX4U190-52N-40S	15	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	15			
93	B棟1F 理科室	黒板灯吊り下げ	HF32	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
94	B棟1F 準備室	吊り下げ40W2灯式反射傘	HF32	4	8	器具交換	LX4U190-52N-40S	4	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	4			
95	B棟1F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
96	B棟 階段	アアラット	FCL20	3	3	器具交換	LDF7N-H-GX53	3	750	6.5	
						器具交換	NSETP30-GX53B	3			
97	C棟3F 3年1組	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	6			
98	C棟3F 3年1組	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
99	C棟3F 3年2組	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	6			
100	C棟3F 3年2組	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
101	C棟3F 3年3組	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	6			
102	C棟3F 3年3組	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
103	C棟3F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
104	C棟3F 男女トイレ	埋込40W相当1灯式	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2375	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	3			
105	C棟2F 図工室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	8	16	器具交換	LX4U190-69N-40S	8	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	8			
106	C棟2F 図工室	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
107	C棟2F 準備室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	6			
108	C棟2F 準備室	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
109	C棟2F 地域活動室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	6			
110	C棟2F 地域活動室	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
111	C棟2F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
112	C棟2F 男女トイレ	埋込40W相当1灯式	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2375	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	3			
113	C棟1F 家庭科室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	8	16	器具交換	LX4U190-69N-40S	8	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	8			
114	C棟1F 家庭科室	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
115	C棟1F 指導教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	6			
116	C棟1F 指導教室	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
117	C棟1F 特別支援学級	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	6			
118	C棟1F 特別支援学級	黒板灯直付	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
119	C棟1F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
120	C棟1F 男女トイレ	埋込40W相当1灯式	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2375	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	3			
121	C棟1F 男女トイレ	アアラット	HF32	1	1	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	1	2440	16.7	
122	C棟1F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	1	1	器具交換	LX4U190-32N-40S	1	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
123	C棟 階段	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	5	5	器具交換	LX4U190-32N-40S	5	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	5			
124	C棟 家庭科準備室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	5	10	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	5	2440	16.7	
125	給食室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32(高出力)	6	6	器具交換	LX4U190-32N-40S	6	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	6			
126	給食室	直付40W相当2灯式逆富士防水	HF32	9	18	器具交換	LXU160F-52N-40B	9	5200	33.0	
						器具交換	LXBF-CL40W-BSL	9			
127	給食室	直付20W相当1灯式逆富士	FL20	3	3	器具交換	LX3U170-10N-20	3	1000	6.1	
						器具交換	LX3B-CL20	3			
128	給食室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32(高出力)	3	6	器具交換	LX4U190-69N-40S	3	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
129	給食室	アアラット和風	FCL32/30	1	2	器具交換	LGB12625 LE1	1	3405	28.1	
130	給食室	直付20W相当1灯式手元灯	FL20	1	1	器具交換	KT10N-60TC	1	1000	11.1	
131	屋外 A棟	アアラットカバー	BF110V80W	2	2	器具交換	LDR12L-W-V4	2	1000	11.7	
						器具交換	IR-AN-2964	2			
132	屋外 A棟	アアラット防水	FL20	16	16	器具交換	LDFG20T-N/7/10P	16	1000	7.0	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 南小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
						器具交換	IRLFDL21GB-P	16			
133	屋外 A棟	直付40W相当1灯式逆富士防水	HF32(高出力)	1	1	器具交換	LXU160F-33N-40B	1	3300	21.4	
						器具交換	LXBF-CL40-BSL	1			
134	屋外 クラフト*	屋外ホール灯 1灯	HF250	4	4	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M	4	6500	51.0	
135	屋外 外便所	アット防水	FL10	1	1	器具交換	LDGF20T・N/7/10P	1	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	1			
136	屋外 外便所	アット	LED	2	2		LED済みのため対象外	2			
137	屋外 吹き抜け通路	直付20W相当1灯式逆富士防水	FL20	14	14	器具交換	LXU160F-20N-20B	14	2000	12.7	
						器具交換	LXBF-CL20-BSL	14			
138	屋内運動場		LED	1			LED済みのため対象外	1			アリーナ対象外

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 北小学校

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					備考
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	
1	屋外 機械室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	2 2	2500	13.6	
2	屋外 自転車置き場	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	1	2	器具交換	LX4U190-52N-40S	1	5100	26.7	
3	屋外 吹き抜け廊下	直付40W相当1灯式反射笠防水SUS	HF32	4	4	器具交換 器具交換	LXU160F-33N-40B LXBF-TR40-B	4 4	3300	21.4	
4	屋外 校庭	屋外 [※] -射灯 1灯	HF300	2	2	器具交換	GL1M50W16B-K5R7/A-GR-M	2	8000	51.0	
5	A棟4F 男女トイレ	埋込40W相当1灯式	HF32	5	5	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-UK40-W170	5 5	2375	13.6	
6	A棟4F 男女トイレ	ミラーライト	HF32	2	2	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	2	2440	16.7	
7	A棟4F 廊下	誘導灯		1	1	対象外		1			
8	A棟4F コンピュータ教室	埋込40W相当2灯式	HF32	22	44	器具交換 器具交換	LX4U190-52N-40S LXBF-UK40-W328	22 22	5000	26.7	
9	A棟4F コンピュータ教室	埋込黒板灯40W相当1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換 器具交換	LX4U190-32N-40S LXBF-UKWW40-W280L1286	2 2	3130	18.0	
10	A棟4F リフト前	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	1 1	2500	13.6	
11	A棟3F 男女トイレ	埋込40W相当1灯式	HF32	5	5	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-UK40-W170	5 5	2375	13.6	
12	A棟3F 男女トイレ	ミラーライト	HF32	2	2	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	2	2440	16.7	
13	A棟3F 廊下	誘導灯		1	1	対象外		1			
14	A棟3F リフト前	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	1 1	2500	13.6	
15	A棟2F 廊下	誘導灯		1	1	対象外		1			
16	A棟2F リフト前	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	1 1	2500	13.6	
17	A棟1F 男女トイレ	埋込40W相当1灯式	HF32	4	4	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-UK40-W170	4 4	2375	13.6	
18	A棟1F 男女トイレ	ミラーライト	HF32	2	2	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	2	2440	16.7	
19	A棟1F 校長室	埋込40W相当2灯式	HF32	4	8	器具交換 器具交換	LX4U190-52N-40S LXBF-UK40-W328	4 4	5000	26.7	
20	A棟1F 放送室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	1	2	器具交換 器具交換	LX4U190-52N-40S LXBF-CL40W	1 1	5100	26.7	
21	給食棟 給食室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	7	7	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	7 7	2500	13.6	
22	給食棟 給食室	直付40W相当2灯式逆富士防水SUS	FLR40	17	34	器具交換 器具交換	LXU160F-40N-40B LXBF-CL40W-BSL	17 17	4000	25.2	
23	給食棟 給食室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	4	8	器具交換 器具交換	LX4U190-52N-40S LXBF-CL40W	4 4	5100	26.7	
24	給食棟 給食室	直付20W相当1灯式逆富士	FL20	2	2	器具交換 器具交換	LX3U170-10N-20 LX3B-CL20	2 2	1000	6.1	
25	給食棟 給食室	ブラケット	汎加60W	3	3	器具交換 器具交換	LDF7L-H-GX53 PEGX53-S190	3 3	750	6.5	
26	給食棟 給食室	ブラケット	FL20	1	5	器具交換	CL12D-S1	1	5200	42.0	
27	給食棟 給食室	直付20W相当1灯式ブラケット防水	FL20	2	2	器具交換 器具交換	LDGF20T-N/7/10P IRLFDL21GB-P	2 2	1000	7.0	
28	A棟 階段1	階段通路誘導灯	HF32	9	9	器具交換 器具交換	LX3U170-33N-40S IREL-LXBF-SWL40	9 9	3300	20.1	
29	A棟 階段2	階段通路誘導灯	HF32	7	7	器具交換 器具交換	LX3U170-33N-40S IREL-LXBF-SWL40	7 7	3300	20.1	
30	B棟4F 配膳室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	1 1	2500	13.6	
31	B棟4F 教材室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	3 3	2500	13.6	
32	B棟4F 男女トイレ	埋込40W相当2灯式	HF32	2	4	器具交換 器具交換	LX4U190-52N-40S LXBF-UK40-W328	2 2	5000	26.7	
33	B棟4F 男女トイレ	ミラーライト	HF32	2	2	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	2	2440	16.7	
34	B棟4F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	8	8	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	8 8	2500	13.6	
35	B棟4F 廊下	誘導灯		1	1	対象外		1			
36	B棟4F 廊下	誘導灯		1	1	対象外		1			
37	B棟4F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CLKB40	2 2	6210	37.0	
38	B棟4F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-KK40-W250	8 8	6760	37.0	
39	B棟4F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CLKB40	2 2	6210	37.0	
40	B棟4F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-KK40-W250	8 8	6760	37.0	
41	B棟4F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-CLKB40	2 2	6210	37.0	
42	B棟4F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換 器具交換	LX4U190-69N-40S LXBF-KK40-W250	8 8	6760	37.0	
43	B棟3F 配膳室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	1 1	2500	13.6	
44	B棟3F 教材室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換 器具交換	LX4U190-25N-40S LXBF-CL40W	3 3	2500	13.6	
45	B棟3F 男女トイレ	埋込40W相当2灯式	HF32	2	4	器具交換	LX4U190-52N-40S	2	5000	26.7	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 北小学校

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					備考
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	2			
46	B棟3F 男女トイレ	ミラーライト	HF32	2	2	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	2	2440	16.7	
47	B棟3F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	8	8	器具交換	LX4U190-25N-40S	8	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	8			
48	B棟3F 廊下	誘導灯		1	1		対象外	1			
49	B棟3F 廊下	誘導灯		1	1		対象外	1			
50	B棟3F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6210	37.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
51	B棟3F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換	LX4U190-69N-40S	8	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	8			
52	B棟3F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6210	37.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
53	B棟3F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換	LX4U190-69N-40S	8	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	8			
54	B棟3F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6210	37.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
55	B棟3F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換	LX4U190-69N-40S	8	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	8			
56	B棟2F 配膳室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
57	B棟2F 教材室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
58	B棟2F 男女トイレ	埋込40W相当2灯式	HF32	2	4	器具交換	LX4U190-52N-40S	2	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	2			
59	B棟2F 男女トイレ	ミラーライト	HF32	2	2	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	2	2440	16.7	
60	B棟2F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	8	8	器具交換	LX4U190-25N-40S	8	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	8			
61	B棟2F 廊下	誘導灯		1	1		対象外	1			
62	B棟2F 廊下	誘導灯		1	1		対象外	1			
63	B棟2F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6210	37.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
64	B棟2F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換	LX4U190-69N-40S	8	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	8			
65	B棟2F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6210	37.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
66	B棟2F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換	LX4U190-69N-40S	8	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	8			
67	B棟2F 普通教室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6210	37.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
68	B棟2F 普通教室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	8	16	器具交換	LX4U190-69N-40S	8	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	8			
69	B棟1F 配膳室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
70	B棟1F 教材室	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
71	B棟1F 男女トイレ	埋込40W相当1灯式	HF32	3	3	器具交換	LX4U190-25N-40S	3	2375	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	3			
72	B棟1F 男女トイレ	埋込40W相当2灯式	HF32	1	2	器具交換	LX4U190-52N-40S	1	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	1			
73	B棟1F 男女トイレ	ミラーライト	FL20	1	1	器具交換	LDGF20T-N/7/10P	1	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	1			
74	B棟1F 男女トイレ	ミラーライト	HF32	1	1	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	1	2440	16.7	
75	B棟1F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	HF32	8	8	器具交換	LX4U190-25N-40S	8	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40W	8			
76	B棟1F 廊下	誘導灯		2	2		対象外	2			
77	B棟1F 昇降口	誘導灯		2	2		対象外	2			
78	B棟1F 昇降口	直付20W相当1灯式トワ防水	FL20	1	1	器具交換	LXU160F-20N-20B	1	2000	12.7	
						器具交換	LXBF-TR20-B	1			
79	B棟1F 準備室	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	4	8	器具交換	LX4U190-52N-40S	4	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
80	B棟1F 家庭科室	黒板灯40W相当2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6210	37.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
81	B棟1F 家庭科室	直付40W相当2灯式下面開放	HF32(高出力)	12	24	器具交換	LX4U190-69N-40S	12	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	12			
82	特別教室棟 けやきルーム	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	12	24	器具交換	LX4U190-52N-40S	12	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	12			
83	特別教室棟 けやきルーム	直付20W相当1灯式トワ防水	FL20	3	3	器具交換	LXU160F-20N-20B	3	2000	12.7	
						器具交換	LXBF-TR20-B	3			
84	屋内運動場	高天井用水銀灯(体育館)	LED	21	21		LED済みのため対象外	21			
85	屋内運動場	誘導灯		4	4		対象外	4			
86	ろくろ	高天井用水銀灯(体育館)	LED	6	6		LED済みのため対象外	6			
87	体育器具庫	直付40W相当2灯式逆富士	HF32	3	6	器具交換	LX4U190-52N-40S	3	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
88	体育器具庫	防犯灯	FPL36	1	1	器具交換	IRLDBH20A-V3	1	1700	12.2	
						器具交換	BK-1	1			
89	B棟 階段	階段通路誘導灯	HF32	10	10	器具交換	LX3U170-33N-40S	10	3300	20.1	
						器具交換	IREL-LXBF-SWL40	10			
90	A棟 記載以外LED済み		LED	1			LED済みのため対象外	1			
91	B棟 記載以外LED済み		LED	1			LED済みのため対象外	1			
92	屋内運動場 記載以外LED済み		LED	1			LED済みのため対象外	1			

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 西小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数(台)	ランプ数(本)	交換方式	基準品番	数量(台)	定格光束(lm/台)	消費電力(W/台) ※100V時	備考
1	A棟4F WC	ダウライトφ150	FHT32	17	17	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	17	1100	9.8	
2	A棟4F WC	防水ダウライト40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	EL-LR-WF2600N/4 AHTN	2	3030	21.0	
3	A棟4F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	14	14	器具交換	LX4U190-32N-40S	14	3200	18.0	
4	A棟4F 廊下	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LXBF-CL40	14			
						器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
5	A棟4F 配膳室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
6	A棟4F 郷土資料室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
7	A棟4F 郷土資料室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
8	A棟4F 外国語	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	12	24	器具交換	LX4U190-69N-40S	12	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	12			
9	A棟4F 外国語	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
10	A棟4F 資料室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
11	A棟4F 第一音楽室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	12	24	器具交換	LX4U190-69N-40S	12	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	12			
12	A棟4F 第一音楽室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
13	A棟4F 準備室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	3	6	器具交換	LX4U190-69N-40S	3	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
14	A棟4F ランルーム	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	18	36	器具交換	LX4U190-69N-40S	18	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	18			
15	A棟4F ランルーム	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
16	A棟4F 児童会室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
17	A棟4F 児童会室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
18	A棟4F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
19	A棟4F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
20	A棟4F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
21	A棟4F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
22	A棟4F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
23	A棟4F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
24	A棟4F 第2音楽室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	11	22	器具交換	LX4U190-69N-40S	11	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	11			
25	A棟4F 第2音楽室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
26	A棟3F WC	ダウライトφ150	FHT32	15	15	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	15	1100	9.8	
27	A棟3F WC	埋込下面開放40形1灯式W150	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3040	18.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	3			
28	A棟3F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	14	14	器具交換	LX4U190-32N-40S	14	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	14			
29	A棟3F 廊下	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
30	A棟3F 配膳室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
31	A棟3F 少人数指導教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
32	A棟3F 少人数指導教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
33	A棟3F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
34	A棟3F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
35	A棟3F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
36	A棟3F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
37	A棟3F 資料室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
38	A棟3F 理科室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	17	34	器具交換	LX4U190-69N-40S	17	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	17			
39	A棟3F 理科室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
40	A棟3F 準備室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	3	6	器具交換	LX4U190-69N-40S	3	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
41	A棟3F わくわくルーム	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	9	18	器具交換	LX4U190-69N-40S	9	6900	37.0	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 西小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
42	A棟3F わかぐら	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
43	A棟3F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
44	A棟3F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
45	A棟3F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
46	A棟3F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
47	A棟3F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
48	A棟3F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
49	A棟3F 少人数指導教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
50	A棟3F 少人数指導教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
51	A棟3F PTA室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
52	A棟3F PTA室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
53	A棟2F WC	グクライトφ150	FHT32	17	17	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	17	1100	9.8	
54	A棟2F WC	埋込下面開放40形1灯式W150	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3040	18.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	3			
55	A棟2F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	14	14	器具交換	LX4U190-32N-40S	14	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	14			
56	A棟2F 廊下	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
57	A棟2F 配膳室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
58	A棟2F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	3	6	器具交換	LX4U190-69N-40S	3	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
59	A棟2F 準備室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	3	6	器具交換	LX4U190-69N-40S	3	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
60	A棟2F 図工室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	9	18	器具交換	LX4U190-69N-40S	9	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
61	A棟2F 図工室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
62	A棟2F 資料室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
63	A棟2F 家庭科室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	12	24	器具交換	LX4U190-69N-40S	12	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	12			
64	A棟2F 家庭科室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
65	A棟2F 準備室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	3	6	器具交換	LX4U190-69N-40S	3	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
66	A棟2F 図書室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	18	36	器具交換	LX4U190-69N-40S	18	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	18			
67	A棟2F WC	グクライトφ150	FHT32	9	9	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	9	1100	9.8	
68	A棟2F WC	埋込下面開放40形1灯式W150	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3040	18.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	2			
69	A棟2F WC	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
70	A棟2F 会議室	直付下面開放40形2灯式	HF32(高出力)	9	18	器具交換	LX4U190-69N-40S	9	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	9			
71	A棟2F 相談室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
72	A棟2F 相談室	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	1	1	器具交換	LX4U190-32N-40S	1	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
73	A棟2F 放送室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	5	10	器具交換	LX4U190-69N-40S	5	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	5			
74	A棟2F 職員室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	17	34	器具交換	LX4U190-69N-40S	17	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	17			
75	A棟2F 職員室	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
76	A棟2F 校長室	直付下面開放40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6760	37.0	
						器具交換	LXBF-KK40-W250	6			
77	A棟2F 更衣室	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	6	6	器具交換	LX4U190-32N-40S	6	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	6			
78	A棟1F WC	グクライトφ150	FHT32	14	14	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	14	1100	9.8	
79	A棟1F WC	グクライトφ125	IL40	10	10	器具交換	DL5N8-10W7BW-D	10	500	4.3	
						器具交換	DLRP12-10	10			
80	A棟1F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	14	14	器具交換	LX4U190-32N-40S	14	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	14			
81	A棟1F 廊下	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
82	A棟1F 配膳室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
83	A棟1F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
84	A棟1F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
85	A棟1F 地域活動室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
86	A棟1F 地域活動室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
87	A棟1F 地域活動室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 西小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
88	A棟1F 地域活動室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
89	A棟1F 資料室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
90	A棟1F 階段1	アアラット20形1灯式	FL20	11	11	器具交換	LDGF20T・N/7/10P	11	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	11			
91	A棟1F 昇降口	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	8	8	器具交換	LX4U190-32N-40S	8	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	8			
92	A棟1F 談話室	グウライトφ150	FHT32	8	8	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	8	1100	9.8	
93	A棟1F 倉庫	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
94	A棟1F 階段2	アアラット20形1灯式	FL20	15	15	器具交換	LDGF20T・N/7/10P	15	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	15			
95	A棟1F 玄関	グウライトφ150	FHT32	12	12	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	12	1100	9.8	
96	A棟1F 保健室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	9	18	器具交換	LX4U190-69N-40S	9	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
97	A棟1F 保健室	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
98	A棟1F 階段3	アアラット20形1灯式	FL20	13	13	器具交換	LDGF20T・N/7/10P	13	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	13			
99	A棟1F WC	グウライトφ150	FHT32	9	9	器具交換	DL11N8-15W7BW-D	9	1100	9.8	
100	A棟1F WC	埋込下面開放20形1灯式W150	HF16(高出力)	2	2	器具交換	LX3U170-20N-20	2	1900	12.6	
						器具交換	LX3B-UK20-W170	2			
101	A棟1F WC	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	2			
102	A棟1F 特別支援学級	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
103	A棟1F 特別支援学級	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
104	A棟1F 特別支援学級	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
105	A棟1F 特別支援学級	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
106	A棟1F 特別支援学級	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
107	A棟1F 特別支援学級	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
108	校舎外壁	防水ﾌﾞﾗｯｼﾞφ270	EFD15	1	1	器具交換	LDF7L-H-GX53	1	750	6.5	
						器具交換	NSETP30-GX53B	1			
109	校舎外壁	ｽｰﾌﾟ 外ﾗｲﾝ防水	BRF80W	2	2	器具交換	LDR12L-W-V4	2	1000	11.7	
						器具交換	IR-AN-2959	2			
110	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	屋外ｽｰﾌﾟ 1灯	HF300	1	1	器具交換	GL1M50W16B-K5R7/A-GR-M	1	8000	51.0	
111	屋内運動場 ｽﾃｰｼﾞ	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	4	8	器具交換	LX4U190-69N-40S	4	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
112	屋内運動場 ｽﾃｰｼﾞ	逆富士20形1灯式	FL20	2	2	器具交換	LX3U170-10N-20	2	1000	6.1	
						器具交換	LX3B-CL20	2			
113	屋内運動場 ｽﾃｰｼﾞ	埋込下面開放40形1灯式W150	HF32(高出力)	4	4	器具交換	LX4U190-32N-40S	4	3040	18.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W170	4			
114	屋内運動場 ｽﾃｰｼﾞ	ﾌﾞﾗｯｼﾞﾗｲﾄ	IL60	17	17	器具交換	LDF7L-H-GX53	17	750	6.5	
						器具交換	PEGX53-S190	17			
115	屋内運動場 ｱﾘｰﾅ	誘導灯		5	5						
116	屋内運動場 倉庫	埋込ｽｰﾌﾟ-40形2灯式W220	HF32(高出力)	1	2	器具交換	LX4U190-69N-40S	1	6695	37.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	1			
117	屋内運動場 器具庫	埋込ｽｰﾌﾟ-40形2灯式W220	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6695	37.0	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	2			
118	B棟4F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
119	B棟4F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
120	B棟4F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
121	B棟4F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
122	B棟4F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
123	B棟4F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
124	B棟4F 資料室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
125	B棟4F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
126	B棟3F 準備室	埋込下面開放40形2灯式W220	HF32	3	6	器具交換	LX4U190-52N-40S	3	4945	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	3			
127	B棟3F ｺﾝﾋﾞﾆ-ｹﾞﾝ教室	埋込ｽｰﾌﾟ-40形2灯式W220	HF32	21	42	器具交換	LX4U190-52N-40S	21	4945	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	21			
128	B棟3F ｺﾝﾋﾞﾆ-ｹﾞﾝ教室	埋込下面開放40形2灯式W220	HF32	2	4	器具交換	LX4U190-52N-40S	2	4945	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	2			
129	B棟3F ｺﾝﾋﾞﾆ-ｹﾞﾝ教室	埋込黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	2750	18.0	
						器具交換	LXBF-UKB40-W240	2			
130	B棟3F 教育支援室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
131	B棟3F 教育支援室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
132	B棟3F 生活科	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
133	B棟3F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
134	B棟2F 生活科室1	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 西小学校

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
135	B棟2F 生活科室1	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LXBF-CL40W	6			
						器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
136	B棟2F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LXBF-CLKB40	2			
						器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
137	B棟2F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LXBF-CL40W	6			
						器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
138	B棟2F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
139	B棟2F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
140	B棟2F 算数科	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
141	B棟2F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	3	3	器具交換	LX4U190-32N-40S	3	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	3			
142	B棟1F 生活科室1	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
143	B棟1F 生活科室1	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
144	B棟1F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
145	B棟1F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
146	B棟1F 普通教室	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	6	12	器具交換	LX4U190-69N-40S	6	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
147	B棟1F 普通教室	直付黒板灯40形1灯式	HF32(高出力)	2	2	器具交換	LX4U190-32N-40S	2	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
148	B棟1F 国語科	逆富士40形2灯式	HF32(高出力)	2	4	器具交換	LX4U190-69N-40S	2	6900	37.0	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
149	B棟1F 廊下	逆富士40形1灯式	HF32(高出力)	4	4	器具交換	LX4U190-32N-40S	4	3200	18.0	
						器具交換	LXBF-CL40	4			
150	B棟1F 階段	アラカトライト	IL60	10	10	器具交換	LDF7L-H-GX53	10	750	6.5	
						器具交換	PEGX53-S190	10			
151	B棟1F 階段	防水アラカトφ270	EFD15	1	1	器具交換	LDF7L-H-GX53	1	750	6.5	
						器具交換	NSETP30-GX53B	1			
152	屋内運動場 記載以外LED済み		LED	1				1			対象外
153	給食室 LED済み		LED	1				1			対象外
154	給食室機械室 LED済み		LED	1				1			対象外
155	A棟3F4F片方トイレ LED済み		LED	1				1			対象外
156	体育器具庫	逆富士20形2灯式	HF16(高出力)	3	6	器具交換	MY-V230431/N AHTN	3	3200	20.6	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 東小学校

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					備考
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	
1	屋内運動場 控室	直付40W相当1灯式コーナライト	HF32(高出力)	4	4	器具交換	LX4U190-32N-40S	4	3135	18.0	
						器具交換	LXBF-WW40	4			
2	給食室	直付40W相当1灯式逆富士防水SUS	HF32(高出力)	10	10	器具交換	LXU160F-33N-40B	10	3300	21.4	
						器具交換	LXBF-CL40-BSL	10			
3	給食室	直付40W相当2灯式逆富士防水SUS	HF32(高出力)	27	54	器具交換	LXU160F-69N-40B	27	6900	45.4	
						器具交換	LXBF-CL40W-BSL	27			

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 中丸東小学校

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					備考
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	
1	屋外	屋外*~1灯 1灯	HF250	5	5	器具交換	GL1M50W08B-K5R7-GR-M	5	6500	51.0	
2	屋外			5		器具交換	特注ボールアダプタ□125→φ89	5			
3	屋外	直付20W相当1灯式防水	FL20	6	6	器具交換	LDGF20T-N/7/10P	6	1000	7.0	
4	屋外	アークライト	ソカ60W	9	9	器具交換	IRLFDL21GB-P	6			
5	普通教室棟2-3F 階段	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	6	6	器具交換	LDA7L-G-6T8	9	810	7.1	
						器具交換	LX4U190-20N-40S	6	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
6	普通教室棟2-3F 階段	直付40W相当1灯式逆富士非常灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U170-20N-40S	2	2000	12.4	
						器具交換	IREL-LXBF-CL40W	2			
7	普通教室棟2-3F 廊下	埋込40W相当1灯式	FLR40	13	13	器具交換	LX4U190-20N-40S	13	1940	10.9	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	13			
8	普通教室棟2-3F 廊下	ｽﾀｲﾌﾟ型器具	FPL36	2	6	器具交換	SQPL4N25LI	2	4500	28.0	
						器具交換	SQPBUK45	2			
9	普通教室棟2-3F 廊下	埋込40W相当2灯式	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	3			
10	普通教室棟2-3F 談話室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-40N-40S	9	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
11	普通教室棟2-3F 教材室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
12	普通教室棟2-3F 男女ﾄﾞﾙ	直付20W相当2灯式逆富士	FL20	2	4	器具交換	LX3U170-20N-20	2	2000	12.6	
						器具交換	LX3B-CL20W	2			
13	普通教室棟2-3F 男女ﾄﾞﾙ	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	4	8	器具交換	LX4U190-40N-40S	4	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
14	普通教室棟2-3F 男女ﾄﾞﾙ	アークライト	FL10	7	7	器具交換	LDGF20T-N/7/10P	7	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	7			
15	普通教室棟2-3F 普通教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
16	普通教室棟2-3F 普通教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
17	普通教室棟2-3F 少人数指導教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
18	普通教室棟2-3F 少人数指導教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
19	普通教室棟2-3F 外国語教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
20	普通教室棟2-3F 外国語教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
21	普通教室棟2-3F 児童会室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-40N-40S	9	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
22	普通教室棟2-3F 児童会室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
23	普通教室棟2-3F 少人数指導教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-40N-40S	9	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
24	普通教室棟2-3F 少人数指導教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
25	普通教室棟2-3F 普通教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
26	普通教室棟2-3F 普通教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
27	普通教室棟2-3F 1ﾊﾞｰﾀﾞｰ機械室	直付40W相当1灯式逆富士非常灯	FLR40	1	1	器具交換	LX4U170-20N-40S	1	2000	12.4	
						器具交換	IREL-LXBF-CL40W	1			
28	普通教室棟2-3F 1ﾊﾞｰﾀﾞｰ機械室	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	1	1	器具交換	LX4U190-20N-40S	1	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
29	普通教室棟1-2F 準備室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
30	普通教室棟1-2F 音楽室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	18	36	器具交換	LX4U190-52N-40S	18	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	18			
31	普通教室棟1-2F 理科室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	15	30	器具交換	LX4U190-52N-40S	15	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	15			
32	普通教室棟1-2F 理科室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
33	普通教室棟1-2F 準備室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
34	普通教室棟1-2F 廊下	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL27	8	8	器具交換	DL11L38-15W7BW-D	8	1034	9.8	
35	普通教室棟1-2F 廊下	ｽﾀｲﾌﾟ型器具	FCL30	8	8	器具交換	NNF81600K LT9	8	3840	37.0	
36	普通教室棟1-2F 廊下	ﾀﾞｸﾗｲﾄ	FDL18	6	6	器具交換	DL8L38-15W7BW-D	6	799	7.3	
						器具交換	DLRP17-15	6			
37	普通教室棟1-2F 廊下	埋込40W相当1灯式	FLR40	22	22	器具交換	LX4U190-20N-40S	22	1940	10.9	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	22			
38	普通教室棟1-2F 廊下	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	1	1	器具交換	LX4U190-20N-40S	1	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
39	普通教室棟1-2F 準備室	埋込40W相当2灯式	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	3			
40	普通教室棟1-2F ｺﾝﾍﾞｰﾄﾞ教室	埋込40W相当2灯式	FLR40	24	48	器具交換	LX4U190-52N-40S	24	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	24			
41	普通教室棟1-2F ｺﾝﾍﾞｰﾄﾞ教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
42	普通教室棟1-2F 家庭科室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	15	30	器具交換	LX4U190-52N-40S	15	5100	26.7	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 中丸東小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
						器具交換	LXBF-CL40W	15			
43	普通教室棟1-2F 家庭科室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
44	普通教室棟1-2F 準備室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	4	8	器具交換	LX4U190-40N-40S	4	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
45	普通教室棟1-2F 廊下吹き抜け	アクリルライト	IL60	5	5	器具交換	DL11L38-15W7BW-D	5	1034	9.8	
46	普通教室棟1-2F 男女トイレ	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	3	3	器具交換	LX4U190-20N-40S	3	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
47	普通教室棟1-2F 男女トイレ	アクリルライト	FL10	6	6	器具交換	LDGF20T-N/7/10P	6	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	6			
48	普通教室棟1-2F 男女トイレ	直付20W相当2灯式逆富士	FL20	2	4	器具交換	LX3U170-20N-20	2	2000	12.6	
						器具交換	LX3B-CL20W	2			
49	普通教室棟1-2F 男女トイレ	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
50	普通教室棟1-2F 準備室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
51	普通教室棟1-2F 図工室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	18	36	器具交換	LX4U190-52N-40S	18	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	18			
52	普通教室棟1-2F 図工室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
53	普通教室棟1-2F 廊下	埋込40W相当2灯式	FLR40	6	12	器具交換	LX4U190-40N-40S	6	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	6			
54	普通教室棟1-2F 地域活動室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	8	16	器具交換	LX4U190-52N-40S	8	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	8			
55	普通教室棟1-2F 図書準備室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	4	8	器具交換	LX4U190-40N-40S	4	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
56	普通教室棟1-2F 図書室	埋込40W相当2灯式	FLR40	24	48	器具交換	LX4U190-52N-40S	24	5000	26.7	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	24			
57	普通教室棟1-2F 談話室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-40N-40S	9	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
58	普通教室棟1-2F 教材室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
59	普通教室棟1-2F 男女トイレ	直付20W相当2灯式逆富士	FL20	4	8	器具交換	LX3U170-20N-20	4	2000	12.6	
						器具交換	LX3B-CL20W	4			
60	普通教室棟1-2F 男女トイレ	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	4	8	器具交換	LX4U190-40N-40S	4	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
61	普通教室棟1-2F 男女トイレ	アクリルライト	FL10	7	7	器具交換	LDGF20T-N/7/10P	7	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	7			
62	普通教室棟1-2F 普通教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
63	普通教室棟1-2F 普通教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
64	普通教室棟1-2F 少人数指導教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
65	普通教室棟1-2F 少人数指導教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
66	普通教室棟1-2F 特別支援学級	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
67	普通教室棟1-2F 特別支援学級	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
68	普通教室棟1-2F 特別支援学級	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
69	普通教室棟1-2F 特別支援学級	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
70	普通教室棟1-2F 少人数指導教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
71	普通教室棟1-2F 少人数指導教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
72	普通教室棟1-2F 普通教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
73	普通教室棟1-2F 普通教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
74	普通教室棟1-2F 廊下	埋込40W相当1灯式	FLR40	13	13	器具交換	LX4U190-20N-40S	13	1940	10.9	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	13			
75	普通教室棟1-2F 廊下	ｽｸﾘﾝ型器具	FPL36	2	6	器具交換	SQL4N25LI	2	4500	28.0	
						器具交換	SQPBUK45	2			
76	普通教室棟1-2F 廊下	埋込40W相当2灯式	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	3			
77	普通教室棟1-2F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	1	1	器具交換	LX4U190-20N-40S	1	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
78	普通教室棟1F 給食室	埋込40W相当1灯式	FLR40	8	8	器具交換	LX4U190-20N-40S	8	1940	10.9	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	8			
79	普通教室棟1F 給食室	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	3	3	器具交換	LX4U190-20N-40S	3	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
80	普通教室棟1F 給食室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	5	10	器具交換	LX4U190-40N-40S	5	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	5			
81	普通教室棟1F 給食室	直付20W相当2灯式逆富士	FL20	4	8	器具交換	LX3U170-20N-20	4	2000	12.6	
						器具交換	LX3B-CL20W	4			
82	普通教室棟1F 給食室	直付40W相当2灯式逆富士防水	FLR40	21	42	器具交換	LXU160F-40N-40B	21	4000	25.2	
						器具交換	LXBF-CL40W-BSL	21			
83	普通教室棟1F 給食室	直付40W相当1灯式逆富士防水	FLR40	6	6	器具交換	LXU160F-20N-40B	6	2000	12.7	
						器具交換	LXBF-CL40-BSL	6			
84	普通教室棟1F 給食室	アクリルライト	ｼﾝｸﾞﾙ60W	1	1	器具交換	LDA7L-G-6T8	1	810	7.1	
85	普通教室棟1F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	6	6	器具交換	LX4U190-20N-40S	6	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 中丸東小学校

No	設置場所	現状照明			LED照明 要求仕様						
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
86	普通教室棟1F 事務室	埋込40W相当2灯式	FLR40	6	12	器具交換	LX4U190-40N-40S	6	3920	21.2	
87	普通教室棟1F 玄関	埋込40W相当2灯式	FLR40	3	6	器具交換	LXBF-UK40-W328	6			
						器具交換	LX4U190-40N-40S	3	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	3			
88	普通教室棟1F 昇降口	埋込40W相当1灯式	FLR40	12	12	器具交換	LX4U190-20N-40S	12	1940	10.9	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	12			
89	普通教室棟1F 印刷室	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	6	6	器具交換	LX4U190-20N-40S	6	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
90	普通教室棟1F 階段下倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	3	3	器具交換	LX4U190-20N-40S	3	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
91	普通教室棟1F 階段下倉庫	直付40W相当1灯式逆富士非常灯	FLR40	1	1	器具交換	LX4U170-20N-40S	1	2000	12.4	
						器具交換	IREL-LXBF-CL40W	1			
92	普通教室棟1F 会議室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	15	30	器具交換	LX4U190-40N-40S	15	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	15			
93	普通教室棟1F スタイル	埋込40W相当2灯式	FLR40	6	12	器具交換	LX4U190-40N-40S	6	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	6			
94	普通教室棟1F 放送室	埋込40W相当2灯式	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	3			
95	普通教室棟1F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	3	3	器具交換	LX4U190-20N-40S	3	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
96	普通教室棟1F 機械室	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	1	1	器具交換	LX4U190-20N-40S	1	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
97	普通教室棟1F 倉庫	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	1	1	器具交換	LX4U190-20N-40S	1	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	1			
98	普通教室棟1F 男女トイレ	直付20W相当2灯式逆富士	FL20	2	4	器具交換	LX3U170-20N-20	2	2000	12.6	
						器具交換	LX3B-CL20W	2			
99	普通教室棟1F 男女トイレ	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
100	普通教室棟1F 男女トイレ	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-20N-40S	2	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
101	普通教室棟1F 男女トイレ	アクリルライト	FL10	3	3	器具交換	LDGF20T-N/7/10P	3	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	3			
102	普通教室棟1F 男女トイレ	アクリルライト	FLR40	1	1	器具交換	EL-LR-WF2000N/4 AHTN	1	2440	16.7	
103	普通教室棟1F 男女更衣室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	6	12	器具交換	LX4U190-40N-40S	6	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	6			
104	普通教室棟1F 保健室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	12	24	器具交換	LX4U190-40N-40S	12	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	12			
105	普通教室棟1F 校長室	埋込40W相当3灯式	FLR40	6	18	ランプ交換	LDG32T-N/11/20/19SP/C	18	2000	10.8	
106	普通教室棟1F 職員室	埋込40W相当1灯式	FLR40	36	36	器具交換	LX4U190-25N-40S	36	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	36			
107	普通教室棟1F 職員室	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-20N-40S	2	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
108	普通教室棟1F 廊下	埋込40W相当2灯式	FLR40	6	12	器具交換	LX4U190-40N-40S	6	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	6			
109	普通教室棟1F 男女トイレ	直付20W相当2灯式逆富士	FL20	2	4	器具交換	LX3U170-20N-20	2	2000	12.6	
						器具交換	LX3B-CL20W	2			
110	普通教室棟1F 男女トイレ	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	4	8	器具交換	LX4U190-40N-40S	4	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
111	普通教室棟1F 男女トイレ	アクリルライト	FL10	7	7	器具交換	LDGF20T-N/7/10P	7	1000	7.0	
						器具交換	IRLFDL21GB-P	7			
112	普通教室棟1F 倉庫	埋込40W相当1灯式	FLR40	3	3	器具交換	LX4U190-20N-40S	3	1940	10.9	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	3			
113	普通教室棟1F 倉庫	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	4	8	器具交換	LX4U190-40N-40S	4	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	4			
114	普通教室棟1F 多目的	埋込40W相当2灯式	FLR40	30	60	器具交換	LX4U190-40N-40S	30	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	30			
115	普通教室棟1F 和室	直付40W相当1灯式逆富士	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-20N-40S	2	2000	10.9	
						器具交換	LXBF-CL40W	2			
116	普通教室棟1F 和室	埋込40W相当2灯式	FLR40	12	24	器具交換	LX4U190-40N-40S	12	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	12			
117	普通教室棟1F 和室	ダクト角形	FDL27	2	2	器具交換	XND1090SL LE9	2	815	7.0	
118	普通教室棟1F 教材室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	4000	21.2	
						器具交換	LXBF-CL40W	3			
119	普通教室棟1F 廊下	埋込40W相当1灯式	FLR40	13	13	器具交換	LX4U190-20N-40S	13	1940	10.9	
						器具交換	LXBF-UK40-W240	13			
120	普通教室棟1F 廊下	辺り型器具	FPL36	2	6	器具交換	SQPL4N25LI	2	4500	28.0	
						器具交換	SQPBUK45	2			
121	普通教室棟1F 廊下	埋込40W相当2灯式	FLR40	3	6	器具交換	LX4U190-40N-40S	3	3920	21.2	
						器具交換	LXBF-UK40-W328	3			
122	普通教室棟1F 普通教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
123	普通教室棟1F 普通教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
124	普通教室棟1F 少人数指導教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
125	普通教室棟1F 少人数指導教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
126	普通教室棟1F 教育相談室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
127	普通教室棟1F 教育相談室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
128	普通教室棟1F 算数教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
129	普通教室棟1F 算数教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件: 中丸東小学校

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					備考
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	
130	普通教室棟1F 少人数指導教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
131	普通教室棟1F 少人数指導教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
132	普通教室棟1F 普通教室	直付40W相当2灯式逆富士	FLR40	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40W	9			
133	普通教室棟1F 普通教室	黒板灯	FLR40	2	2	器具交換	LX4U190-25N-40S	2	2425	13.6	
						器具交換	LXBF-CLKB40	2			
134	屋内運動場	高天井用水銀灯(体育館)	LED	21	21	器具交換	LED済みの為対象外	21			
135	吹き抜け廊下	高天井用水銀灯	HF250	10	10	器具交換	HXR205-100N-W-B-LI/F	10	9500	50.0	

別紙2「設置箇所及び照明器具一覧表」

■対象物件： 久保土地区画整理事務所

No	設置場所	現状照明				LED照明 要求仕様					
		器具種類	ランプ種類	器具台数 (台)	ランプ数 (本)	交換方式	基準品番	数量 (台)	定格光束 (lm/台)	消費電力 (W/台) ※100V時	備考
1	1階 会議室1	逆富士40形2灯	HF32	9	18	器具交換	LX4U190-52N-40S	9	5100	26.7	
2	1階 会議室2	逆富士40形2灯	HF32	6	12	器具交換	LXBF-CL40	9			
						器具交換	LX4U190-52N-40S	6	5100	26.7	
3	1階 会議室2	逆富士40形2灯	HF32	6	12	器具交換	LXBF-CL40	6			
						器具交換	LX4U190-52N-40S	6			
3	1階 会議室2	ダウンライト	LED	1			LED済みのため、対象外	1			
4	1階 給湯室①	逆富士40形1灯	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
5	1階 物入	逆富士40形1灯	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
6	1階 多目的トイレ	ダウンライト	LED	2	2		LED済みのため、対象外	2			
7	1階 個人ロッカー	逆富士40形1灯	HF32	1	1	器具交換	LX4U190-25N-40S	1	2500	13.6	
						器具交換	LXBF-CL40	1			
8	1階 給湯室②	ダウンライト	LED	2	2		LED済みのため、対象外	2			
							LED済みのため、対象外	1			
9	1階 トイレ	ダウンライト	LED	1	1		LED済みのため、対象外	1			
10	1階 事務室	逆富士40形2灯	HF32	18	36	器具交換	LX4U190-52N-40S	18	5100	26.7	
						器具交換	LXBF-CL40	18			
11	1階 玄関	ダウンライト	LED	1	1		LED済みのため、対象外	1			
12	1階 外回り	ブラケット20形1灯	LED	3	3		LED済みのため、対象外	3			