

質 疑 回 答 書

件名 北本市公共施設照明LED化業務 公募型プロポーザル

NO	区 分	質 疑 事 項	回 答
1	仕様書 別紙2「設置個所及び照明器具 一覧表」	基準品番について、同等品であれば問題ない認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。同等品の確認の申請については同等品であることを確認できる書類（品番、消費電力、光束値等）と製品の仕様書又はカタログを添付の上、市の承認を受けてください（任意様式）。企画提案までに確認を行いたい場合は、企画提案書締切前の1週間前までに申請し承認を受けてください。
2	仕様書 P2 7業務概要（3）	「小学校については、学校運営に支障の出ない夏休み等の期間を想定し計画書を作成すること」とありますが、資材調達の関係で業務開始は11月を想定しています。問題ないでしょうか。	履行期間内での業務が完了できるスケジュールであれば問題ありませんが、学校運営に支障の少ない長期休みを利用したスケジュール設定など、適切な工期設定を提案してください。
3	作業条件について	施工日の施設の開錠・施錠は、貴市または施設管理者様で対応して頂けるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、作業日や作業時間によっては別途協議とします。
4	作業条件について	土日祝日の作業は可能でしょうか。	土曜日、日曜日及び祝日は原則休みとしますが、実施する場合は別途協議とします。
5	機器納入遅延について	昨今LED照明器具の納入の遅れが各メーカーで発生しており、本事業においてLED照明器具がメーカーの生産台数が追いつかない等が生じ、交換に遅れが生じた場合、事業者の責に帰さない原因として認識してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。昨今の状況を踏まえ、事業者の責めに帰すことができない事由による資機材等の価格高騰や納期の大幅な遅延といった状況が生じた場合については、別途協議とします。

NO	区 分	質 疑 事 項	回 答
6	電源ユニットの内蔵について	<p>仕様書 8. (2) E 一体型ベースライトの電源は光源部（ライトバー）に内蔵された製品とすること。につきまして下記の観点より、電源ユニットを灯具側に設けてるメーカーもごさいます。光源側もしくは灯具側のいずれかに内蔵、という認識で宜しいでしょうか。</p> <p>1. 「維持管理コスト」の観点電源ユニットが光源部に内蔵されている場合、光源部のみ更新の際は電源ユニットごと更新する事となり、電気工事の資格が必要となるため工事費ならびに部材費のコスト増となる場合があります。一方で電源ユニットが灯具側に内蔵されている場合は、コネクタの脱着のみで光源部のみ交換が可能であり、電気工事の資格は不要となりコストも最小限で抑えられます。</p> <p>2. 「寿命（光束維持率）」の観点 L E D 素子の寿命は熱に大きく影響されます。灯具側に電源ユニットを内蔵し L E D 素子との距離を最大限確保することで、光源部に電源ユニットが内蔵されている場合と比べて光源の温度上昇を抑制し熱の影響を最小限に抑え、高い光束維持率を実現します（明るさの劣化が少ない）。</p>	仕様書のとおりです。一般照明器具は再更新を想定し、原則として電源内蔵型 L E D ベースライト（光源部にて交換可能なもの）としてください。
7	募集要項 9	企画提案書の提出について、副本に会社名は記載しないこととありますが、正本には記載する認識で間違いはないでしょうか。また代表企業だけでなく、採用予定のメーカーや協力工事会社についても記載しない理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。採用予定のメーカーや協力工事会社についての記載も不要です。
8	募集要項 9(1)ア(オ)	プレゼンテーション用資料の電子データはExcel・Word・PowerPoint・PDFなどご指定はありますか。それとも任意書式でよろしいでしょうか。	<p>お見込みのとおりです。ただし、Excel・Word・PowerPoint・PDF以外を使用する場合は事前に下記担当に電子メールにてご確認ください。</p> <p>担 当：北本市市民経済部環境課環境政策・保全担当 送信先：environment@city.kitamoto.lg.jp ※送信後、必ず電話で担当へ連絡すること。</p>
9	募集要項 9(1)ア(エ)	見積書の内訳書について、施設ごとの合計金額欄が記入されていれば問題ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	仕様書 10(3)ウ	支持材の不足・追加承知しました。但し支持材が追加(設置)出来ない場所への照明器具設置は脱落の危険性・事故が伴う為、設置不可能の認識でよろしいでしょうか。	別途協議とします。

NO	区 分	質 疑 事 項	回 答
1 1	仕様書 10(3)ク	石綿調査後、含有だった場合の石綿工事費用は別途協議の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
1 2	仕様書 10(4)ク(ア)	天井のゆがみ等で軽微な補修は行いますが、対応困難な場合の費用は別途協議の認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。